

平成20年1月7日
経済産業省

東京都における火災事故について

1月2日(水)、東京都において、家庭用こんろを使用中、何も接続されていないガス栓を誤って開放したため放出したガスがこんろの火に引火し、ガス栓、ガステーブル等を焼損した事故(人損なし)が発生した旨の報告がありました。

1. 事故の概要

1月2日(水)、ガス事業法第46条に基づき、東京ガス(株)から関東東北産業保安監督部に対し、東京都において、家庭用こんろを使用中、何も接続されていないガス栓を誤って開放したため放出したガスがこんろの火に引火し、ガス栓、ガステーブル等を焼損した事故(人損なし)が発生した旨報告がありました。

なお、同様の情報を本日、原子力安全・保安院のホームページに掲載しますので併せてお知らせします。

[掲載箇所]

http://www.nisa.meti.go.jp/9_citygas/gas_accident.htm

[掲載内容]

事業形態： 一般ガス事業者

ガス種： 13A

事故発生日： 平成20年1月2日(水) 午前6時15分頃

事故発生場所： 東京都 一般住宅

被害状況： 人損なし

事故概要： 需要家が家庭用こんろを使用中、何も接続されていないガス栓を誤って開放したため放出したガスがこんろの火に引火し、ガス栓、ガステーブル等を焼損した。

機器分類： ガス栓(迅速継ぎ手)

(参考情報)

製造者： サンコーガス精機株式会社

型番： LBコンセントガス栓

(1985年2月製)

2. 注意喚起について

- ガス臭いと感じたら、すぐ都市ガス事業者へ連絡してください。
 - ・ 火気は絶対に使用しないでください。
 - ・ 着火源となる換気扇、電灯等のスイッチに絶対手を触れないでください。
 - ・ 窓や戸を大きく開けましょう。
 - ・ ガス栓やメーターガス栓を閉めましょう。
 - ・ すぐに都市ガス事業者（一般ガス事業者・簡易ガス事業者）へ連絡してください。
 - ・ 地震や火災の時も、慌てず焦らずに、自分の安全を確保した後、ガス栓を閉めて下さい。

【掲載箇所】

http://www.nisa.meti.go.jp/9_citygas/anshindegas/emergency/emergency.htm

(本発表資料のお問い合わせ先)

原子力安全・保安院 ガス安全課

担当者：市原、高倉

電 話：03-3501-4032（直通）