

平成20年1月15日
経 済 産 業 省

千葉県における火災事故について

1月10日(木)、千葉県において、ビルトインこんろを点火したところ、キャビネット内に漏えいしていたガスに着火し、キャビネット内を焼損した事故(人損なし)が発生した旨の報告がありました。

1. 事故の概要

1月11日(金)、ガス事業法第46条に基づき、京和ガス(株)から関東東北産業保安監督部に対し、千葉県において、ビルトインこんろを点火したところ、キャビネット内に漏えいしていたガスに着火し、キャビネット内を焼損した事故(人損なし)が発生した旨の報告がありました。

なお、同様の情報を本日、原子力安全・保安院のホームページに掲載しますので併せてお知らせします。

[掲載箇所]

http://www.nisa.meti.go.jp/9_citygas/gas_accident.htm

[掲載内容]

事業形態： 一般ガス事業者

ガス種： 13A

事故発生日： 平成20年1月10日(木) 19時45分頃

事故発生場所： 千葉県 一般住宅

被害状況： 人損なし

事故概要： 需要家がビルトインこんろを点火したところ、キャビネット内に漏えいしていたガスに着火し、キャビネット内を焼損した。ガス事業者が確認したところ、キャビネット内のガス栓の空気抜き孔のビスが脱落しており、またガス栓のツマミが半開状態であったことから、空気抜き孔から漏えいしたガスに着火したものと推定される。詳細調査中。

機器分類： ガス栓(その他)

(参考情報)

製造者： 光陽産業株式会社

型番： ULネジガス栓(空気抜き孔付き)

(1997年1月製)

2. 注意喚起について

- ガス臭いと感じたら、すぐ都市ガス事業者へ連絡してください。
 - ・ 火気は絶対に使用しないでください。
 - ・ 着火源となる換気扇、電灯等のスイッチに絶対手を触れないでください。
 - ・ 窓や戸を大きく開けましょう。
 - ・ ガス栓やメーターガス栓を閉めましょう。
 - ・ すぐに都市ガス事業者（一般ガス事業者・簡易ガス事業者）へ連絡してください。
 - ・ 地震や火災の時も、慌てず焦らずに、自分の安全を確保した後、ガス栓を閉めて下さい。

【掲載箇所】

http://www.nisa.meti.go.jp/9_citygas/anshidegas/emergency/emergency.htm

(本発表資料のお問い合わせ先)

原子力安全・保安院 ガス安全課

担当者：市原、石井

電 話：03-3501-4032（直通）