

<資料④>

2008/11/29

松阪ショッピングセンターマーム 水検体の水質検査10項目検査結果

生活品質科学研究所

試験方法:水道法に基づく水質基準に関する省令による

採取日	採取場所	試験項目									
		一般細菌 (個/ml)	大腸菌	色度 (度)	濁度 (度)	臭気	味	pH値	塩化物イオン (mg/l)	亜硝酸態窒素 及び硝酸態窒素 (mg/l)	TOC (mg/l)
08/11/28	ジャスコ農産作業場 17:20	6	陰性	0.4	0.0	異常なし	実施せず	7.3	6.6	1.03	0.51
08/11/28	ジャスコ水産作業場 17:15	0	陰性	0.7	0.0	異常なし	実施せず	7.3	7.3	1.02	0.50
08/11/28	ジャスコ畜産作業場 17:25	0	陰性	0.3	0.0	異常なし	実施せず	7.3	6.5	1.05	0.38
08/11/28	1階 西トイレ 17:15	0	陰性	0.2	0.0	異常なし	実施せず	7.3	6.4	1.13	0.38
08/11/28	3階 従トイレ 17:10	0	陰性	0.2	0.0	異常なし	実施せず	7.3	6.7	1.14	0.57
		100以下	検出されないこと	5以下	2以下	異常でないこと	異常でないこと	5.8~8.6	200以下	10以下	5以下

備考) 検体は、松阪ショッピングセンターマームより持ち込まれたもの。
 今回は、ご依頼時にご了承いただいたとおり、味の検査は実施しておりません。