

「図解でマスター 5類消防設備士」正誤表（第1版第1刷用）

当該箇所	誤	正
79 頁 問 32 解説 3 行目	0.8kN	0.08kN
170, 179 頁(4カ所)	個別検定	型式適合検定
170 頁 得点力アップアドバイス 5 行目, 6 行目, 9 行目	・消防用ホース ・消防用ホースの結合金具, 消防用吸管の結合金具 ・漏電火災警報器	(削除)
170 頁 得点力アップアドバイス 10 行目	(「・閉鎖型スプリンクラーヘッド」の上に右記を追加)	・住宅用防災警報器
184 頁 表 5-1 二の行「人員算 定方法」の列	団体宿泊㎡／6 ㎡	団体宿泊㎡／3 ㎡
217 頁 例題 3 解答	⑧認定証票 ⑨取手	⑧取手 ⑨認定証票
224 頁 例題 1 解答 4～5 行目	(p.84, 表 3-5)	(p.184, 表 5-1)
226, 227 頁 例題 2 解説(6カ所)	186 ㎡	141 ㎡
226 頁 例題 2 解説(2カ所)	72 名	57 名
226, 227 頁 例題 2 解説(4カ所)	62 名	47 名
226 頁 例題 2 解説①	14m	11m
226,227 頁 例題 2 解説③と④(2)	…3項の口は収容人数の算定方法から, 50 人～200 人で 1 台必要となる.	…3 項の口は施行令 25 条の 5 (p.186 参 照)により 10 人～100 人で, 1 台必要となる.

オーム社(150108)