

管轄署	違反対象物名	所在地	違反内容	違反場所	公表開始日
中央	ノーブルレラ南9条	中央区南9条西11丁目2番11号	屋内消火栓設備未設置	建物全体	平成28年4月15日
中央	KC南8条	中央区南8条西10丁目1277番地29	自動火災報知設備未設置	建物全体	平成30年10月19日
中央	エス・ケイビル	中央区南11条西6丁目1番18号	自動火災報知設備未設置	2階住宅宿泊事業法に基づく届出住宅部分(届出番号M010004964)	平成30年11月29日
中央	ル・ノールイトウ	中央区南7条西12丁目3番27号	自動火災報知設備未設置	住宅宿泊事業法に基づく届出住宅部分(届出番号M010003600)	平成30年11月30日
中央	ロイヤルハイツ712	中央区南7条西12丁目4番27号	自動火災報知設備未設置	建物全体	平成30年11月30日
中央	住宅宿泊事業法に基づく届出番号M010002424	中央区界川2丁目4番43号	自動火災報知設備未設置	建物全体	平成30年11月30日
中央	スカイパーク6-12	中央区南6条西12丁目1300番地12	自動火災報知設備未設置	建物全体	平成30年12月3日
中央	村山建設ビル	中央区南7条西12丁目4番32号	自動火災報知設備未設置	建物全体	平成30年12月6日
中央	ザ・ヴィンテージ20	中央区南1条西20丁目1番28号	自動火災報知設備未設置	共同住宅及び住宅宿泊事業法に基づく届出住宅(届出番号M010000733・M010006431)が存する区画部分	平成30年12月6日
中央	住宅宿泊事業法に基づく届出番号M010002616	中央区北4条西30丁目1番5号	自動火災報知設備未設置	建物全体	平成30年12月6日
中央	住宅宿泊事業法に基づく届出番号M010002325、M010002329	中央区南2条西22丁目1番6号	自動火災報知設備未設置	建物全体	平成30年12月14日
中央	住宅宿泊事業法に基づく届出番号M010003100、M010003102	中央区南13条西13丁目2番37号	自動火災報知設備未設置	建物全体	平成30年12月14日
東	グループホーム飛雁里	東区東苗穂14条1丁目13番14号	スプリンクラー設備未設置	建物全体	平成30年5月1日
東	Live K. T	東区本町1条2丁目4番3号	自動火災報知設備未設置	建物全体	平成30年8月23日

管轄署	違反対象物名	所在地	違反内容	違反場所	公表開始日
東	住宅宿泊事業法に基づく届出番号M010002975	東区北13条東13丁目2番20号	自動火災報知設備未設置	建物全体	平成30年8月23日
白石	理想ビル／小規模多機能ホーム バラ苑	白石区東札幌5条6丁目6番33号	スプリンクラー設備未設置	2階部分	平成30年8月16日
厚別	パークヒル厚別・パークヒル厚別Ⅱアドニス	厚別区厚別中央4条4丁目4番1号	屋内消火栓設備未設置	建物全体	平成29年6月28日
豊平	ナーシングホームなつれ福住館	豊平区福住2条10丁目3番8号	スプリンクラー設備未設置	建物全体	平成30年4月16日
清田	障がい者・高齢者支援ハウス 希望の里	清田区北野2条3丁目14番3号	自動火災報知設備未設置 スプリンクラー設備未設置	建物全体	平成30年8月20日
南	アンスイビル	南区澄川3条4丁目7番19号	自動火災報知設備未設置	建物全体	平成30年11月9日
手稲	テイネメディカルビル (ナーシングホームなつれ手稲2条館)	手稲区手稲本町2条3丁目1番20号	スプリンクラー設備未設置	1、2階「ナーシングホームなつれ手稲2条館」部分	平成30年5月7日
手稲	住宅宿泊事業法に基づく届出番号M010003547	手稲区手稲本町2条5丁目13番15号	自動火災報知設備未設置	建物全体	平成30年12月17日