

# 防衛装備庁仕様書

1 / 6

品 件 名	飯岡支所設備等修繕作業	仕様書番号	Z-06新-1-04010-WA-0002
		作成年月日	令和6年10月1日
		作成部課名	新世代装備研究所飯岡支所

## 1. 総則

### 1.1 適用範囲

本仕様書は、防衛装備庁新世代装備研究所飯岡支所の設備等修繕作業（以下「本作業」という。）について規定する。

## 2 作業に関する要求

### 2.1 概要

本作業は、防衛装備庁新世代装備研究所飯岡支所の各設備等が経年劣化により修繕が必要な状態であり、塗装・交換等を行い所期の性能を維持するものである。

### 2.2 作業実施場所及び期間等

#### 2.2.1 作業の実施場所

防衛装備庁新世代装備研究所飯岡支所（付図第1）

#### 2.2.2 作業時間 08：30から17：00までの間とする。（ただし、作業時間の延長をする場合は同日午前中までに官と調整を行うものとする。）

### 2.3 作業の内容

2.3.1 屋外消火栓ホース格納箱が経年劣化により腐食等が発生しており塗装を行う。その際、前面の「ホース格納箱」の表示の張替を行う。（付図第2）

2.3.2 ポンプ室内の消火栓ポンプのバルブから放水時に漏水が発生するため、消火ポンプ配管及びバルブ等の交換を行う。（付図第3）

2.3.3 管理棟の給湯室及び女子トイレの換気扇が経年劣化等により動作不良となるため、換気扇等の交換を行う。（付図第4）

2.3.4 細部の使用材料・規格・数量等は別紙のとおりとする。

## 3 検査

2.3項について、作業報告書により実施する。

## 4 提出書類

契約相手方は表1に示す提出書類を官に提出するものとする。

表1 提出書類

名 称	部 数	提 出 時 期	提 出 場 所	備 考
作業報告書	1 部	検査実施前	防衛装備庁新世代装備研究所飯岡支所	施工前、施工中、施工後の実施状況が分かる写真を添付すること。

## 5 その他の指示

5.1 契約相手方は、作業実施に当たっては、実施時期について、事前に官と調整するものとする。

5.2 契約相手方は本作業の実施に際し、養生等必要な措置を講ずるものとし、官の所有する物品、施設及び設備等に損傷を与えた場合は、速やかに官へ報告のうえ、契約相手方の責任において原状に復するものとする。

5.3 本作業に必要な資材、器材及び消耗品は、契約相手方において準備するものとする。

5.4 契約相手方は、本作業を実施するに当たり、官の保有する施設、設備等を使用する必要がある場合は、あらかじめ官と十分調整の上、官の規則を遵守し、無償で支援を受けることができる。


5.5 本作業によって生じた発生材は、官と調整のうえ、契約相手方の責任において適切に廃棄、処分を行うものとする。

5.6 その他、この仕様書に疑義が生じた場合、速やかに官と協議するものとする。

No	場所	作業内容等	材料名等	規格等	数量	備考
1	屋外消火栓 ホース格納箱	ホース格納箱外側塗装	塗料等	W900mm×D250mm×H1300mm サンダークリン実施後、 <sup>ホ</sup> キニ <sup>ホ</sup> 鑄止 2回、フッ素樹脂中塗1回、上塗1回	6カ所	付図第2
2		ホース格納箱表示	切文字ステッカー	「ホース格納箱」	6カ所	
3	ポンプ室	消火ポンプ配管・バルブ交換	バルブ	125型ゲートバルブ 50A	1式	付図第3
4			配管	ユニオン継手 50A	1式	
5			配管	エルボ継手 50A	1式	
6			配管	管材 50A	1式	
7	管理棟	給湯室 換気扇等交換	有圧換気扇	三菱電機 EWF-25ASA2 又は同等以上のもの（他社製品含む。）	1式	付図第4
8			SUS製ウエザーカバー	三菱電機 W-25SB 又は同等以上のもの（他社製品含む。）	1式	
9			電動式鋼板製シャッター	三菱電機 PS-25SMA3 又は同等以上のもの（他社製品含む。）	1式	
10		女子トイレ 換気扇等交換	有圧換気扇	三菱電機 EWF-20YSA2 又は同等以上のもの（他社製品含む。）	1式	
11			SUS製ウエザーカバー	三菱電機 W-20SB 又は同等以上のもの（他社製品含む。）	1式	
12			電動式鋼板製シャッター	三菱電機 PS-20SMA3 又は同等以上のもの（他社製品含む。）	1式	

## 付図第1

防衛装備庁新世代装備研究所飯岡支所(千葉県旭市大字塙字三番割)



屋外消火栓 ホース格納箱塗装等



ホース格納箱

切文字ステッカー張替

ホース格納箱外側塗装

ポンプ室 消火ポンプ配管・バルブ交換



ポンプ室



交換バルブ等

管理棟 換気扇等交換

女子トイレ



SUS製ウエザーカバー



有圧換気扇

給湯室



SUS製ウエザーカバー



有圧換気扇

6枚中の6枚

# 見 積 書

分任支出負担行為担当官  
防衛装備庁新世代装備研究所  
総務課長 木場 正一 殿

令和 年 月 日

住 所  
会 社 名  
代表者名  
担当者名  
連絡先

貴庁「入札及び契約心得（地方調達）」及び基本契約条項等を承諾のうえ、下記のとおり見積します。

金額	納地	防衛装備庁新世代装備研究所飯岡支所		
	履行期限	令和7年1月31日		
	その他			
品 件 名	規 格	数量・単位	単 価	金 額
飯岡支所設備等修繕作業	別紙仕様書のとおり	1 件		
計				

(注) 単価及び金額欄には、見積った金額の100／110に相当する金額を記入する。

防衛装備庁新世代装備研究所  
飯岡支所業務班

ご担当者 殿

会 社 名

担 当 者

連 絡 先

同 等 品 承 認 願

下記について同等品の確認をお願いいたします。

要 求 番 号 : Z-06新-1-04010-WA-0002

件 名 : 飯岡支所設備等修繕作業

記

No.	品 名	規 格

規 格	備 考

を に

※別紙カタログ参照

上記について、同等品であると確認した。

防衛装備庁新世代装備研究所

飯岡支所業務班

# 見 積 書

未記入でお願いします

分任支出負擔行為擔當官

令和 年 月 日

防衛装備庁新世代装備研究所

總務課長 木場 正一 殿

社員及び代表者印は不要です。  
住所・会社名・代表者名に加え、  
担当者名・連絡先を記入して  
ください。

所名名名先  
社者者者絡  
代表坦車

貴府「入札及び契約心得（地方調達）」及び基本契約条項等を承諾のうえ、下記のとおり見積します。

金額			納地	納地を記入
	¥	履行期限	令和年月日	金額（税抜き）を記入
品件名	規格	数量・単位	単価	金額
件名を記入				金額（税抜き）を記入
				金額（税抜き）を記入
計				

(注) 単価及び金額欄には、見積った金額の100／110に相当する金額を記入する。